

www.stroite.com
www.bizmachin.ru

УЖК-2 СР (СТР)

**установка для нанесения жидкой (холодной)
кровли и гидроизоляции на основе жидкой
резины**



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.3 СОСТАВ УСТАНОВКИ

1.4 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.3 ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ

2.4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

2.5 ФИЛЬТРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

2.6 ПРОМЫВКА УСТАНОВКИ

2.7 ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

2.8 ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЯ

2.9. ПАРАМЕТРЫ ФОРСУНОК

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Перед первым применением установки прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и действуйте соответственно. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования.

Данная установка предназначена для нанесения любых двухкомпонентных гидроизоляционных систем быстрого отверждения: «CBS», «Технопрок», «БРИТ», «Ликвидрабер», «Славянка»... Не целевое использование установки и составных частей запрещено. При этом применению подлежат принадлежности, запасные части и компоненты, рекомендованные для использования изготовителем оборудования.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения установки для нанесения жидкой (холодной) кровли и гидроизоляции на основе жидкой резины УЖК-2 СР (СТР) (далее по тексту – установка), правил его эксплуатации и содержит описание установки, принцип ее работы, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации установки.

Общие указания по технике безопасности:

- Прибор следует включать только в сеть переменного тока 220В (установка УЖК-2 СР) либо 380В. (установка УЖК-2 СТР), с заземлением.
- Минимальная защита розетки - 16 А (инертная).
- Штекер и соединительный элемент применяемого удлинителя должны быть герметичными.
- Включение прибора запрещается, если сетевой кабель или компоненты установки повреждены.
- Соединение сетевого шнура и удлинителя не должно лежать в воде. Все токопроводящие элементы в рабочей зоне должны быть защищены от воды.
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркированные удлинители с достаточным поперечным сечением провода.
- Сетевые шнуры следует защищать от воздействия воды, жары, масла, а также от повреждения острыми краями.
- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п.
- Перед началом работы с установкой следует проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен специалистом-электриком.
- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается (при работе электродвигателей возможно искрообразование).
- При использовании установки в опасных зонах (например, на автозаправочных станциях) следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Находящаяся под высоким давлением струя воды и/или воздуха может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, электрическое оборудование или на саму установку.
- Эксплуатация установки детьми или лицами, не прошедшими обучение, запрещается.
- Запрещается оставлять работающую установку без присмотра.

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Назначение

Установка предназначена для нанесения жидкой (холодной) кровли и выполнения работ по гидроизоляции на основе жидкой резины методом безвоздушного напыления.

Установка сохраняет свою работоспособность при температуре окружающего воздуха плюс (+5...40)°С и относительной влажности воздуха до 95% (при температуре плюс 25°С).

Для работы установки необходимы:

- источник электроэнергии с напряжением 220В/50Гц однофазный, либо 380В/50Гц трехфазный (в зависимости от марки установки) и качеством электроэнергии по ГОСТ 13109-97, мощностью не менее 3,0 кВт.

- емкости для забора компонентов.

Области применения установки

<i>Тип объекта</i>	<i>Описание работ по гидроизоляции</i>
Гидроизоляция и ремонт кровель	Устройство и ремонт кровель, в т.ч. по старому покрытию.
Подземная гидроизоляция	Гидроизоляция фундаментов, гидроизоляция подземных автостоянок, пешеходных зон и переходов, подземных сооружений и коммуникаций, в т.ч. станций метро и подземных автомобильных развязок.
Гражданское строительство	Гидроизоляция тоннелей, в т.ч. при прокладке метро. Мосты. Дамбы. Плотины. Устройство железнодорожных и автомобильных дорог. Защита трубопроводов, в т.ч. канализационных. Укрепление дорожных насыпей и контроль эрозии.
Гидроизоляция бетона	Гидроизоляция любых бетонных конструкций: подземных и наружных, горизонтальных и вертикальных.
Коммерческое, промышленное и жилищное строительство	Гидроизоляция плит перекрытий, несущих стен, потолочных перекрытий, фундаментов, подвалов. Гидроизоляция полов. Гидроизоляция балконов, террас. Гидроизоляция помещений с высокой влажностью (прачечные, душевые, бани), в т.ч. производственные помещения. Обустройство бассейнов, водоемов.
Индустриальное строительство	Водостоки, отстойники, накопительные бассейны. Водоотводящие системы. Изоляция емкостей, система сточных вод, защита бетона.
Железная дорога	Антикоррозионная, гидроизоляционная и шумоизоляционная обработка вагонов, локомотивов.
Автомобильная индустрия	Покрытие днища и других частей автомобиля для снижения уровня шума и вибрации.

Системы водоснабжения и транспортировки	Хранилища, резервуары, водонапорные башни, емкости для жидкостей
Аквакультура	Обустройство водоемов для разведения рыб
Сельское хозяйство	Сельскохозяйственные дамбы, ирригационные каналы. Пропитка силосных ям, поливальных и оросительных систем
Морское хозяйство	Защита портовых сооружений (металлоконструкций, бетонных сооружений). Покрытие днищ кораблей и причалов против обрастания ракушками и водорослями.
Гидроизоляция труб	Внутренняя и внешняя обработка новых и бывших в использовании труб, в т.ч. антикоррозийная защита
Защита от коррозии	Покрытие емкостей, поддонов, промышленных ванн. Кислотные емкости, участки для мойки
Защита окружающей среды	Изоляция загрязняющих твёрдых веществ. Изоляция загрязняющих жидких веществ. Устройство метаноудерживающих барьеров мест захоронений (свалок). Пропитка песка и грунта для защиты от наводнения
Горное дело	Стабилизация горных пород и швов, контроль просачивания жидкостей и газа в шахтах

1.2 Технические характеристики установки

Возможность регулировки производительности	Да
Производительность [л/мин]	5-8
Производительность по покрытию максимальная (при толщине 3мм.), [м ² /час]	100
Напряжение питающей сети, [В] УЖК-2 СР / УЖК- СТР	220 / 380
Потребляемая мощность, [кВт]	3,0
Базовая (в комплекте) / максимальная длина рукавов для подачи компонентов к распылителю, [м]	15/30
Масса (без принадлежностей), [кг]	60
Габаритные размеры, ДхШхВ [см]	90х62х55

1.3 Состав установки

Установка состоит из следующих основных частей:

- корпус-тележка;
- электронасос для подачи Компонента «А»;
- электронасос для подачи Компонента «Б»;
- регулируемый предохранительный клапан;
- выходные шланги;
- подающие шланги;
- обратные шланги;
- входные фильтры;
- распылительный пистолет;
- реверсивные форсунки;
- пульт управления.

Схема подключения к установке источников электроэнергии, емкостей для компонентов «А» и «Б», распылительной удочки представлена на рис.1.




Рис.1 Схема подключения установки

1.4 Общее устройство и принцип работы установки

Установка представляет собой передвижную тележку, на которой размещены два электронасоса, пульт управления и соединительная арматура. С помощью подающих и обратных шлангов установка подключена к емкостям с компонентами «А» и «Б», а с помощью шлангов высокого давления к распылительному пистолету.

Компонент «А» жидкая резина (полимерно-битумная эмульсия) - это жидкость, которая поставляется в бочках или пластиковых контейнерах. Компонент «Б» (коагулянт) - это водный раствор хлористого кальция технического (CaCl_2 , 1 сорт по ГОСТ 450-77), который поставляется в сухом виде в мешках и предварительно разводится в воде. Концентрацию солевого раствора и соотношение компонентов необходимо уточнять у производителя жидкой

резины. Как правило, используется 10% солевой раствор, соотношение компонентов 1/10 (солевой раствор/эмульсия).

Установка обеспечивает подачу компонента «А» и компонента «Б» с определенным давлением и расходом через шланги к распылительной удочке с последующим одновременным безвоздушным распылением двумя плоскими пресекающимися факелами через форсунки определенной формы и диаметра на гидроизолируемую поверхность. Смешиваясь компоненты затвердевают в течение нескольких секунд. Конечное покрытие представляет собой резиноподобную однородную массу.

Схема соединений составных частей установки представлена на Рис. 2.




Рис.2 Схема соединений составных частей установки

К1 - контур компонента «А».
К2 - контур компонента «Б».
Р1 - редукционный клапан.
В1.1, В1.2, В2.1, В2.2- вентили.
Н1, Н2 - насосы.
V1, V2- емкости с компонентами.

После включения установки нагнетаемые насосами Н1 и Н2 компоненты через обратные контуры при полностью открытых вентилеях В1.1 и В2.1 сливаются обратно в свои емкости V1 и V2 по обратным шлангам.

Если вентили В1.1 и В2.1 перекрываются, рабочие жидкости подаются к распылительной удочке (пистолету) П и через редукционный клапан и вентиль В2.1 обратно в свои емкости.

При открытых вентилеях на распылительной удочке В1.2 и В2.2 рабочие жидкости распыляются через форсунки под давлением, регулируемым редукционным клапаном и вентилем В2.1. Избыточное количество жидкостей сливается обратно в свои емкости. Таким образом, перекрывая редукционный клапан Р1 и вентиль В2.1, уменьшается количество рабочей жидкости, сливаемое обратно в емкость, тем самым, увеличивается подача последней на распылительную удочку.



1.4.1 Тележка

Тележка (рис.3) представляет собой сварной стальной каркас.




Рис. 3 Внешний вид установки.

1.4.2 Электронасосы

Для подачи компонентов «А» и «Б» в распылительную удочку используются два электронасоса.

1.4.2.1 Электронасос для подачи компонента «А» (рис.4) представляет собой насос шестеренный НШ-32 А соединенный с электродвигателем через редуктор (1:2).

Управление электронасоса осуществляется с блока управления.





Рис. 4 Насос для подачи компонента «А»

По принципу действия шестеренный насос - объемный. При вращении ведущей и ведомой шестерни на стороне входа создается разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону выхода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему.

Номинальная производительность электронасоса установки 12 л/мин, рабочая частота вращения насоса 360 об/мин (при рабочей частоте 25 Гц., данное значение устанавливается на пульте управления установки).

Производительность электронасоса можно изменять с помощью частотного преобразователя, установленного в пульте управления.

1.4.2.2 Электронасос для подачи компонента «Б» (рис.5) представляет собой центробежный насос, развивающий давление до 4,5 атм.



Рис.5 Насос для подачи компонента «Б».



При первичном пуске установки необходимо предварительно залить электронасос раствором компонента «Б» через входной шланг, при открытом вентиле «Б». Затем установить обратный клапан на входе шланга и отпустить его в рабочую емкость с раствором.

1.4.3 Регулируемый предохранительный клапан

Регулируемый предохранительный клапан предназначен для сброса компонента «А» обратно в емкость при превышении давления сверх установленного. Он позволяет производить регулировку давления компонента «А» в диапазоне 1–12 бар.




Рис.6 Регулируемый предохранительный клапан.

Клапан (рис.6) состоит из корпуса, в котором расположен золотник с прокладкой. Золотник через шток подпружинен пружиной. При помощи регулировочной втулки с контрящей гайкой можно регулировать степень предварительного сжатия пружины. Превышение давления настройки вызывает сжатие пружины и открытие золотника со сбросом рабочей жидкости через выходной патрубок.


1.4.4 Распылительный пистолет и форсунки

Нанесение жидкой резины производится при помощи распылительного пистолета (рис.7), через распыляющие форсунки. Регулируя положение держателей форсунок и изгиб удлинительных трубок на пистолете, добиваются полного пересечения двух факелов в одной плоскости на расстоянии около 15-20 см от форсунок.



Рис.7 Распылительный пистолет, форсунки, пересекающиеся факелы жидкостей.

При правильной регулировке форсунок, на выходе пистолета образуются 2 плоских равных аэрозольных факела жидкостей, которые плавно сходятся в воздухе по общей прямой и имеют четкие параллельные границы, после чего уже смешанные попадают на обрабатываемую поверхность. В результате быстротекущей реакции аэрозольной смеси компонентов образуется гидроизоляционное покрытие непосредственно на изолируемой поверхности.

 Визуально факел, распыляемый каждой из форсунок должен иметь плоскую мелкодисперсную аэрозольную структуру (раскрывается в «лист») без видимых струй жидкости, как по центру, так и по краям.

1.4.5 Выходные шланги

Выходные шланги высокого давления (рис.8) предназначены для подачи компонентов «А» и «Б» к распылительному пистолету от установки, они выдерживают высокое гидравлическое давление.



Рис.8 Шланг высокого давления

1.4.6 Входные фильтры

Входные фильтры предназначены для фильтрации подаваемых на вход установки компонентов. Они устанавливаются на входе подающих шлангов.

Входной фильтр с обратным клапаном (рис.9) устанавливается на входе подающего шланга для подачи раствора компонента «Б».



Рис.9 Входной фильтр с обратным клапаном

Входной фильтр со съемной сеткой (рис.10) устанавливается на входе подающего шланга для подачи компонента «А».



Рис.10 Входной фильтр с обратным патрубком



Перед началом работ фильтр для подачи компонента «А» необходимо **обернуть** металлической сеткой с ячейкой минимум 2х2мм., максимум 3х3 мм., в 1-2 слоя и закрепить хомутами или проволокой.

1.4.7 Пульт управления

Пульт управления (рис.11) предназначен для управления электронасосами установки.

В состав пульта управления входят:

- сетевой выключатель-автомат, 220 (380) В. (1),
- переключатель режимов работы установки старт/стоп (2)
- переключатель для отдельного управления электронасосами «А» и «Б» установки (3),
- регулятор управления производительностью электронасоса «А» (4),
- розетка подключения насоса для подачи компонента «Б» (5).



Рис.11 Пульт управления

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Общие указания



Перед началом эксплуатации установки необходимо произвести следующие действия:

1. Получив оборудование, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность поставленного оборудования.
2. Установите переключатель для отдельного управления электронасосами «А» и «Б» в положение Выключено (среднее положение). Переключатель старт/стоп (не нажат).
3. Убедитесь, что ваша силовая сеть позволяет включать установку, проверьте наличие заземления. Подключите установку к сети.

Ввод в эксплуатацию установки осуществляется специалистом, прошедшим подготовку по ее техническому использованию и обслуживанию.



ВНИМАНИЕ: Перед использованием установки необходимо промыть канал «А» от остатков масла в шестеренном насосе – прокачкой дизтопливом. Произвести регулировку установки с использованием **дизтоплива (вместо жидкой резины)**. Для уплотнения резьбовых соединений использовать герметизирующую ленту ФУМ.

2.2 Указания мер безопасности

2.2.1 К эксплуатации установки допускается персонал, знающий ее конструкцию, обладающий определённым опытом по эксплуатации и ремонту, ознакомленный с настоящим Руководством и допущенный к работам в соответствии с установленным порядком.

2.2.2 К опасным эксплуатационным факторам относятся:

- наличие в установке составных частей, находящихся под давлением до 12 атм.;
- наличие электрического напряжения 220 / 380 В;
- наличие химических компонентов «А» и «Б».

2.2.3 При проведении ремонтных работ установка должна быть отключена от ёмкостей с компонентами и электрической сети.

2.2.4 Электрическое оборудование, вводы и заземления должны соответствовать ГОСТ 12.2.007-75 и отвечать требованиям действующих «Правил эксплуатации электроустановок».

2.2.5 Заземление установки предусмотрено через сетевую кабель.

2.2.6 Не допускать замерзания или кристаллизации продуктов в магистралях установки. Перед закладкой на хранение или транспортированием установки при отрицательной температуре окружающей среды, продуть магистрали сжатым воздухом.

2.2.7 При работах по нанесению покрытия следует соблюдать правила безопасности в соответствии со СНиП 111-4-79 «Техника Безопасности в строительстве». Требованиями ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих», а также «Правилами техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых зданий» утвержденных МЖКХ РСФСР.



2.2.8 При эксплуатации установки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать всухую электронасосы на срок более 15 сек.;
- работать с компонентами и промывочной жидкостью, имеющими температуру более + 50 °С;

- проверять и ремонтировать составные части установки при подключенной установке к электрической сети;
- проводить продувку шлангов без защитных очков;
- обогреть арматуру и электронасосы паяльными лампами, сварочными горелками, факелами;
- хранить установку без выполнения п.2.2.6 данной инструкции;
- работать без входных фильтров на входных шлангах;
- оставлять работающую установку без присмотра.

Все подготовительные работы (загрузка сырья в рабочие емкости, промывка узлов установки и т.д.) и работы по нанесению битумно-полимерной эмульсии необходимо проводить в плотно пригнанной спецодежде, защитной обуви и каске, защитных очках с боковыми щитками, в резиновых перчатках. При нанесении жидкой резины надевать респиратор.

Очистку рук и прочих частей тела от попавших на них компонентов производить ветошью смоченной в керосине или уайт-спирите. Затем промыть теплой водой с мылом.

2.3 Подготовка установки к работе



Рис.12 Подготовка и настройка установки

2.3.1. Перед началом работы установки необходимо проверить правильность подсоединения шлангов к составным частям установки, затяжку хомутов, целостность электрических кабелей и надёжность их фиксации, а также наличие заземления. А также следует визуально «на глаз» убедиться, что щелевидные разрезы на обеих форсунках расположены перпендикулярно осям их трубок подачи, параллельно друг относительно друга. При необходимости осуществить поворот форсунок или подогнуть подводящие трубки. Для уплотнения резьбового соединения использовать герметизирующую ленту ФУМ.




Рис.12. Рабочее положение форсунок.

2.3.2. Подключите шланги согласно рис.12.

2.3.3. Промойте установку по каналу компонента «А». Для чего подключить входной и обратный шланги установки по каналу компонента «А» к емкости для промывки установки, залить промывочную жидкость (солянку) в емкость для промывки установки.

Откройте вентиль В1.1 обратного контура. Закройте вентили В1.2 и В2.2 на распыляющей удочке.

2.3.4. Подключите к установке источник электроэнергии. Установите переключатели управления установкой в положение «Выключено». Включите сетевой выключатель-автомат, убедитесь, что электронасосы не включились.

Включите электронасос компонента «А» на пульте управления. Убедитесь, что насос подачи компонента «А» закачал промывочную жидкость и по обратному шлангу она поступает обратно в емкость для промывки.

Выключите электронасос компонента «А» на пульте управления, слейте со шлангов остатки промывочной жидкости.

2.3.5. Установите ёмкость для заливки раствора компонент «Б» рядом с установкой. Подключить к емкости входной и обратный шланги установки по каналу компонента «Б».

Проверьте – вентиль В2.1 должен быть открыт, а вентили В1.2 и В2.2 на распылительном пистолете закрыты.

2.3.6. Залейте в емкость раствор компонента «Б», заранее приготовленного в соответствии с «Технологическим регламентом процесса подготовки компонентов». Как правило, используется 10% водный раствор хлористого кальция технического (CaCl_2 , 1 сорт по ГОСТ 450-77). Концентрацию солевого раствора необходимо уточнять у производителя жидкой резины.

2.3.7. **Залейте в насос, через входной шланг раствор компонента «Б».** Для чего снимите входной клапан с фильтром от входного шланга подачи компонента «Б» и залейте во входной шланг раствор компонента «Б». После наполнения насоса и шланга раствором, подсоедините обратно входной клапан с фильтром и погрузите его в емкость с раствором компонента «Б».

2.3.8. Направьте распылительный пистолет в емкость с раствором «Б», откройте вентиль В2.2 на распылительном пистолете.

2.3.9. Включите переключатель отдельного управления электронасосом канала «Б» и произведите прокачку раствора, в целях удаления остатков воздуха из магистрали и регулировки производительности.



Закручивая вентиль В2.1 (его можно полностью перекрывать), установите рабочее давление (**2,6 атм.**), при котором образуется упругая плоская струя распыления солевого раствора с нужной производительностью (**0,6 лит/мин**).

Регулировка производительности электронасоса канала «Б» осуществляется настройкой вентиля В2.1. Перекрывая вентиль В2.1 уменьшается количество солевого раствора сливаемой обратно в емкость, тем самым, увеличивается его подача на форсунку.

Закройте вентиль В2.2 на распыляющей удочке. Выключите переключатель отдельного управления электронасосом канала «Б».

2.3.10. Установите емкость с компонентом «А» рядом с установкой. Вскройте ее и тщательно перемешайте. Подключите к емкости входной и обратный шланги установки по каналу компонента «А». Направьте распылительный пистолет в емкость с компонентом «А».

Проверьте - вентиль В1.1 должен быть открыт, а вентили В1.2 и В2.2 на распылительном пистолете закрыты.

2.3.11. Включите переключатель отдельного управления электронасосом канала «А» и произведите прокачку раствора, в целях удаления остатков воздуха из магистрали и регулировки производительности.



Закройте вентиль В1.1. **Установите частоту на пульте управления 25.0** (что соответствует 25 Гц., частота вращения электродвигателя при этом составит 360 об/мин.) на включенном насосе компонента «А».

Откройте на распылительном пистолете вентиль В1.2 подачи компонента «А».

Убедитесь, что редукционный клапан Р1 НАСТРОЕН НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ! Изначально клапан настроен на рабочее давление **7 атм.** Если он не настроен, то произведите его настройку (для этого нужно ослабить контргайку фиксирующую положение клапана и отрегулировать его). Контроль давления осуществляется манометром, который может устанавливаться вместо заглушки, рис.3 (на время регулировки).



При настроенном рабочем давлении образуется упругая плоская струя распыления эмульсии с нужной производительностью. **Категорически запрещается полностью перекрывать клапан Р1, это может привести к разрыву магистрали!**

Для основных типов жидких резин номинальная производительность установки по компоненту «А» должна составлять ориентировочно **6 лит/мин.** При этом оптимальный расход жидкости компонента «А» должен быть в десять раз больше расхода компонента «Б»

(отношение компонентов 10:1), **точное соотношение компонентов необходимо уточнять у производителя жидкой резины.**

Осуществив регулировку, перекройте на распылительном пистолете вентиль В1.2, это приведет к тому, что вся эмульсия будет сбрасываться по обратному шлангу в емкость.

Выключите переключатель отдельного управления электронасосом канала «А».

Установка готова к работе. Осуществите напыление на поверхность - включив переключатель режимов работы установки старт/стоп и открыв на распыляющей удочке оба вентиля В1.2 и В2.2.

Запишите полученные значения настроек частоты, номера форсунок, рабочее давление - чтобы в дальнейшем сразу устанавливать нужные вам настройки.

Если было изменено положение клапана Р1 и вентиля В2., то следует осуществлять контрольный замер соотношения компонентов и производить их повторную регулировку.

Подача насосов Н1 и Н2 может со временем измениться (естественный износ или неправильная эксплуатация), поэтому рекомендуется **не реже 1-го раза в месяц осуществлять контрольный замер соотношения компонентов** и осуществлять, при необходимости регулировку клапана Р1 и вентиля В2.1.

2.3.12. Выключить установку сетевым выключателем-автоматом.

2.4 Порядок работы

2.4.1. Установите переключатели управления установкой на пульте управления в положение «Выключено».

2.4.2. Включите сетевой выключатель-автомат на пульте управления и установите выбранную частоту работы электронасоса компонента «А». При работе на установке старайтесь реже использовать сетевой выключатель-автомат, т.к. для управления установкой служит переключатель режимов работы старт/стоп.

2.4.3. Расположите распылительный пистолет над напыляемой поверхностью, держатели форсунок должны располагаться перпендикулярно напыляемой поверхности.

2.4.4. Откройте вентиль В1.1 обратного контура, закройте вентили В1.2 и В2.2 на распылительном пистолете. Включите установку при помощи переключателя режимов работы установки старт/стоп.

2.4.5. Закройте вентиль В1.1. Откройте на распылительном пистолете вентили В1.2 и В2.2 и осуществите нанесение жидкой резины на поверхность.

Покрытие наносится равномерным слоем, плавными переходами крест на крест, для достижения необходимой финальной толщины, согласно технологии. Все расчетное количество напыляемого материала надо сразу нанести на один квадрат, а только затем перемещаться дальше.




Рис.13 Нанесение жидкой резины

2.4.6. Остановка установки.

Для кратковременного прекращения распыления достаточно на распылительном пистолете закрыть вентили В1.2 и В2.2.

Для длительной остановки установки закройте вентили В2.2 и В1.2 на распылительном пистолете, затем откройте вентиль В1.1. и выключите сетевой выключатель на пульте управления. Снимите форсунки, промойте их и положите в герметичную тару. Промойте пистолет, шланги и установку.

2.5 Фильтрация компонентов.

Для того чтобы установка требовала меньших усилий по обслуживанию, обязательно используйте фильтрующие насадки на входных шлангах.

2.6 Промывка установки и шлангов



При длительной остановке необходимо, промыть водой канал «Б» установки, путем прокачки канала водой. Остатки жидкости из электронасоса компонента «Б» следует удалить через нижнюю сливную пробку насоса.

Шестеренный насос и канал «А» (шланг высокого давления, распылительный пистолет, форсунки, редукционный клапан и вентили) промывается прокачкой диз. топлива.

Форсунки и фильтрующие элементы фильтров очистить от остатков компонентов и промыть в отдельно от установки, с последующей надежной герметизацией.

Грубую очистку элементов установки от остатков покрытия производят ножом, скребком и т.п., после чего их промывают и протирают диз. топливом или уайт-спиритом, а затем промывают горячей водой с мылом.

При длительном хранении установки необходимо в промытый шестеренный насос залить моторное масло, а шланги промыть и продуть.

2.7 Обслуживание установки

Обслуживание установки сводится к регулярной промывке распылительного пистолета, шлангов, форсунок, насосов, редукционного клапана и вентилях установки.

Не реже одного раза в месяц проверять затяжку болтов крепления основных элементов установки, производить проверку крепления шлангов.

В случае необходимости снять и разобрать шестеренный насос, промыть его основные части или заменить его.

Форсунки, шланги, фильтры, насосы, вентили и редукционный клапан относятся к расходным материалам. В случае их замены используйте аналогичные изделия.

2.8 Основные особенности при работе с жидкой резиной и возможные дефекты покрытия



ВНИМАНИЕ: подложка (основа) для нанесения жидкой резины должна быть чистой - без пыли, без грязи. Следует убрать весь мусор. Для этих целей используются веники, щетки. Оптимально иметь промышленный пылесос. Также можно сдувать пыль воздухом от компрессора. Следует удалить пятна бензина, масла, обезжирить эти места, например, уайт-спиритом. Затем промыть это место водой и дождаться высыхания. Поверхность не должна быть мокрой, но допускается небольшая влажность основания.

Перед напылением жидкой резины следует нанести грунтовочный слой праймером, тонким слоем без образования луж, расход 0,3 лит/м². Для этого может использоваться только компонент «А», т.е. эмульсия без катализатора. Это решит две задачи: улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит выделение влаги из эмульсии вниз. Следует помнить, что грунтовочный слой должен быть тонким.

Для предотвращения вспучивания кровли в процессе ее эксплуатации следует устанавливать аэраторы.

Основные особенности при работе с жидкой резиной:

- Работы проводить при наличии заземления установки.
- Открывать тару с жидкой резиной следует непосредственно перед началом работ, во избежание высыхания материала на открытом воздухе, особенно при высокой температуре окружающей среды.
- Во время работ по нанесению, следует избегать прямого попадания солнечных лучей на продукт и держать тару закрытой, во избежание попадания сгустков высохшей резины в тракт оборудования.

- В районах повышено жаркого климата (свыше +35 С) нанесение покрытия осуществляется в утреннее и вечернее время, после спада пиковых дневных температур.
- Работы не проводятся при ожидании осадков в течение ближайших 2 суток., при порывистом ветре, а также при возможном снижении температуры до +5° С в течение 3-х суток.
- Раствор соли должен распыляться с подветренной стороны.
- Основание, на которое наносят мастику, должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масляных и др. загрязнений.
- Основание перед нанесением основного ковра предварительно грунтуется праймером или компонентом «А» из расчета 0,3 кг./кв.м. Грунтование горизонтальной поверхности проводят от верхней точки вниз. Последующие операции выполняются не ранее чем через 6 часов.
- При расходе до 5 кг/м² (итоговая толщина ковра до 4 мм) мастика наносится в один слой. При необходимости получения более толстых покрытий осуществляют второй проход, после полного высыхания и отверждения покрытия.
- Пистолет при нанесении мастики необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
- Мастику наносят крестообразным движением: сначала «влево-вправо», затем «на себя-от себя», с целью полного перекрытия полос. В местах сочленения горизонтальных и вертикальных поверхностей толщина покрытия должна быть увеличена в 1,5 раза не менее чем на 100 мм на вертикальной и на 150 мм на горизонтальной поверхностях.
- На горизонтальных поверхностях наносят мастику с нижней токи к верхней, на вертикальных: снизу-вверх.
- Запрещается передвигаться по невысохшему ковру. При необходимости - пользоваться мостками и настилами.

Возможны следующие дефекты в готовом покрытии:

Пятна разного цвета – неравномерность слоя покрытия, в результате чего неравномерное высыхание. Либо неравномерность смешивания компонентов.

Эффект губки на разрезе покрытия – чрезмерно-недопустимая толщина покрытия, в результате чего происходит скопление влаги внутри слоя.

Трещины на углах / плоскости – при высыхании происходит полимеризация латексных составляющих с внутренним действием на сжатие. Если температура окружающей среды выше нормы, происходит слишком быстрое испарение и соответственно быстрое сжатие резины, в то время как материал еще не достиг необходимой эластичности. В результате чего образуются микро разрывы.

Мелкие пузыри – происходят в результате скопления влаги во время высыхания покрытия при температуре выше нормы. В течение 24-48 часов влага из подобных пузырей испаряется, при полимеризации латексных составляющих резина стягивается, и воздушный пузырь опускается, после чего происходит вулканизация двух плоскостей продукта. В дальнейшем, при температурных перепадах, образование подобных пузырей не происходит.

Крупные воздушные пузыри/отслоения – происходят из-за недостаточного обеспыливания поверхности основания, наличия посторонних материалов и покрытий, снижающих адгезионную способность резины. Либо работы произведены на основание не прошедшее полного процесса созревания (менее 20 суток), а также недостаточной прочности (марки бетона менее М200).

2.9 Параметры форсунок

В поставляемой распылительной удочке (пистолете) применены форсунки производства Италии. Маркировка указана на форсунках.

3. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации установки составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Если дата продажи не указана, то срок гарантийного обслуживания считается от даты изготовления. Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантированного срока устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя детали при соблюдении Заказчиком режимов и условий эксплуатации, а также условий хранения в соответствии с настоящим паспортом на установку.

Гарантия не распространяется на установку с наличием механических или других повреждений, и/или в конструкцию которой Заказчиком внесены изменения.

Из гарантии производителя исключены детали, которые в связи с выполняемыми ими функциями подвержены интенсивному износу (форсунки, шланги, фильтры, насосы, вентили, редукционный клапан).

При предъявлении претензии Заказчик представляет установку для технической экспертизы, акт рекламации и настоящий паспорт с отметкой о дате продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется в сервисном центре Предприятия-изготовителя или в региональном сервисном центре (адреса см. на интернет-сайте). Доставка установки на ремонт и возврат с ремонта производится за счет Заказчика.

Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности Предприятия-изготовителя за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики установки.

4. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Руководство по эксплуатации установки	1
2	Руководство по эксплуатации на преобразователь частоты	1
3	Руководство по применению жидкой резины	1
4	Установка УЖК-2 СР (СТР)	1
5	Распыляющий пистолет с форсунками	1
6	Подающий входной шланг Ø20 мм., 2,5 м.	2
7	Выходной шланг высокого давления А/Б, 15м.	2
8	Обратный шланг Ø20 мм., 2,5 м.	2
9	Входной фильтр А	1
10	Входной фильтр Б	1
11	Шестигранный ключ	1